

Prehlásenie o zhode

Výrobca: VALVEX S.A., ul. Nad Skawa 2, 34-240 Jordanow - Poľsko

Miesto výroby: VALVEX S.A., ul. Nad Skawa 2, 34-240 Jordanow - Poľsko

Výrobok: Filter pre plynové inštalácie V-GAS

Špecifikácia jednotlivých variantov:

3900100	Filter plynovej inštalácie V-GAS DN15	1/2"
3900200	Filter plynovej inštalácie V-GAS DN20	3/4"
3900300	Filter plynovej inštalácie V-GAS DN25	1"

Závit Rp, podľa normy EN 10226-1

Popis a použitie:


- sú určené pre plynové inštalácie vo vnútri budov, na bývanie alebo komerčné účely, doporučené výrobcom za podmienok montáže, prevádzky a údržby v rozsahu pracovných teplôt T4 (-40°C ÷ 60°C) a tlaku MOP 5 (5 bar).

Názov a adresa akreditovanej skúšobne, laboratoria:

Instytut Nafty i Gazu, Kraków

Výrobca deklaruje s plnou zodpovednosťou, že stavebný výrobok je zhodný s technickou špecifikáciou podľa:

AT/2005-04-14 vyd. III / 2015

Quality Manager

Gabriel Wanat

Jordanów, 10. 01. 2019, Polsko

.....